



UWAGI:
1. Przewody instalacji c.o. prowadzone w bruzdach ściennych i w posadzce.
2. Przewody instalacji c.o. prowadzone w posadzce zaprojektowano z rur tworzywowych.
3. Gałązki podłączeniowe grzejników wykonać z rur o średnicy 16x2,2.
4. Podłączenie grzejników dolne, podejścia wykonać od ściany, przez zestaw przyłączeniowy kątowy.
5. Grzejniki montować na wysokości min. 10 cm nad posadzką.
6. Przewody instalacji c.t. prowadzić w suficie podwieszanym.
7. Przewody instalacji c.t. zaprojektowano z rur stalowych łączonych poprzez zapras.
8. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową (instalacje wod-kan, elektryczne itd). Sposób posadowienia urządzeń wg. projektu konstrukcyjnego.
9. Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
10. Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobów budowlanych czy technologii należy traktować jako informację nt. oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego, lub nie gorszego od określonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z Inwestorem i projektantem.
11. Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale projektanta i użytkownika, prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami oraz normami PN.
12. Wszystkie przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego należy wykonać w klasie odpowiadającej odporności ogniowej danej przegrody (również w ewentualnych przegrodach p.poż. nie oznaczonych na podkładach architektonicznych).
13. Wszelkie wątpliwości i niejasności należy wyjaśnić z projektantem. Obowiązuje forma pisemna.

Jednostka projektowa:
An Archi Group
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. 32/ 331 16 17
fax. 32/ 334 71 69

Nazwa inwestycji:
Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanego w Woli, przy ul. Lipowej, na działce nr 1979/35

Adres:
Wola, ul. Lipowa
jedn. ewid.: 241003_2 Miedźna, obręb: 0006 Wola, dz. nr: 1979/35

Inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Projektant:
mgr inż. Mirosław Wyderka
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej nr SLK/2776/PWOS/09

Sprawdzający:
mgr inż. Lidia Wyderka
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej nr SLK/4943/POOS/13

Opracowanie:
inż. Piotr Kuziel

Koordynacja proj.:
mgr inż. arch. Konrad Odziomek
mgr inż. arch. Anna Tkaczyk

Numer projektu: AAG_17_0010

Data: wrzesień 2017

Branża: sanitarna

Skala rysunku: 1:50

Tytuł rysunku:
Rzut parteru - pomieszczenie kotłowni

Numer rysunku: ICO-03

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

A3