

Komenda Wojewódzka Policji w
Katowicach
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

do sieci kanalizacyjnej dla nieruchomości położonej w miejscowości Istebna Dzielec, na działce nr 789/13 - projektowany budynek użyteczności publicznej nr...

Na podstawie § 10 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na obszarze gminy Istebna oraz w związku z wnioskiem nr 4564/2017/P złożonym w dniu 15.11.2017 r. Gmina Istebna informuje, że odprowadzenie ścieków (0,3 m³/dobę) dla nieruchomości położonej w miejscowości Istebna Dzielec, na terenie działki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 789/13 - projektowany budynek użyteczności publicznej nr..., należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA.

1. Sugerowane miejsce przyłączenia – istniejąca studzienka kanalizacyjna o rzędnych 574,60/573,61 leżąca na działce nr 789/9.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ.

1. Na przyłączy kanalizacyjnym należy zaprojektować studnię rewizyjną (inspekcyjną) na ternie posesji w odległości ok. 1m od granicy działki
2. Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urządzeń przeciwwzalewowych na instalacji wewnętrznej. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wentylowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
3. Rury kanalizacyjne należy układać z jednolitym spadkiem zapewniającym samooczyszczanie przewodu.

III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. Zakres obowiązków stron związanych z przyłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacyjnej oraz własność wybudowanego przyłącza określa umowa o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, która jest załącznikiem do niniejszych warunków przyłączenia.
2. Budowa przyłączy wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Należy zlecić wykonanie projektu technicznego przyłącza uprawnionemu projektantowi, a następnie uzgodnić projekt w Urzędzie Gminy w Istebnej.
3. Budowa przyłączy wymaga zgłoszenia w Urzędzie Gminy w Istebnej min. 3 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.
4. Przed zasypaniem wykopu należy zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji wybudowanej sieci oraz przyłącza.
5. Po zasypaniu, uporządkowaniu terenu należy zgłosić przyłączy do odbioru końcowego w Urzędzie Gminy w Istebnej, pok. 211 tel. +48 33 855 65 00, wew 50.
6. Włączenie do sieci kanalizacyjnej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza.
7. Warunki odprowadzenia ścieków z przyłączonej nieruchomości określi umowa o odprowadzenie ścieków, którą należy podpisać do 7 dni od daty uruchomienia przyłącza. Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający własność nieruchomości.
8. Termin ważności warunków wynosi 2 lata.

Załączniki:

1. Umowa o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej


mgr Henryk Gazurek