



LEGENDA:

- proj. przewód wody zimnej
- proj. przewód wody ciepłej
- proj. przewód wody cyrkulacyjnej

- proj. zlew jednokomorowy z tacą ociekową
- proj. zlew gospodarczy
- proj. umywalka
- proj. miska ustępowa z płuczką montowaną podtynkowo
- proj. natrysk
- proj. zawór ze złączką do węży
- proj. zawór antyskażeniowy

UWAGI:

- Dokładną lokalizację włączenia do przyłącza ustalić na montażu
- Dokładną lokalizację przyborów i urządzeń wg. proj. architektonicznego
- Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
- Przy przejściu przez ściany oddzielenia p-poż. zabudować zabezpieczenia przeciwpożarowe:
 - dla rur palnych osłonę ogniochronną
 - dla rur niepalnych masę elastyczną ogniochronną
- Przewody prowadzone będą:
 - w przestrzeni sufitu podwieszanego
 - w bruzdach ściennych
 - w posadzce
- Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem, wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
- Dokumentację projektową wszystkich branż należy traktować łącznie

Jednostka projektowa: AAG An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. 32/ 331 16 17 fax. 32/ 334 71 69	Nazwa inwestycji: Budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanej w Istebnej, na dz. nr 789/13, 789/12, 789/9 i 735	Projektant: mgr inż. Mirosław Wyderka uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarniej nr SLK/2776/PWOS/09	Numer projektu: AAG_17_0024
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Oddziałek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk	Adres: Istebna Dzielec, jedn. ewid.: 240309_2 Istebna, obręb: 0001 Istebna, dz. nr: 789/13, 789/12, 789/9 i 735	Sprawdzający: mgr inż. Lidia Wyderka uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarniej nr SLK/4943/POOS/13	Data: listopad 2017
	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	Opracowanie: inż. Karolina Skrobol	Branda: sanitama
	Tytuł rysunku: Schemat instalacji wodociągowej		Skala rysunku: -
			Numer rysunku: wk-07

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie