

Istebna, 20.11. 2017 r.

Znak: UK.6730.1.68.2017

Komenda Wojewódzka Policji w
Katowicach
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA
do sieci wodociągowej dla nieruchomości położonej w miejscowości Istebna Dzielec, na działce nr 789/13- projektowany budynek użyteczności publicznej nr...

Na podstawie § 10 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na obszarze gminy Istebna oraz w związku z wnioskiem nr 4564/2017/P złożonym w dniu 15.11.2017 r. Gmina Istebna informuje, że dostawę wody (0,3 m³/dobę) dla nieruchomości położonej w miejscowości Istebna Dzielec, na terenie działki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 789/13 - projektowany budynek użyteczności publicznej nr..., należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA.

1. Sugerowane miejsce włączenia wody - istniejący wodociąg DN 40 mm leżący na działce nr 789/10.
2. Ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonie miejsca włączenia będzie wynosić ok. 0,84 MPa.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ.

3. Do budowy przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur PEHD o minimalnej średnicy DN 40 oraz o minimalnym ciśnieniu nominalnym PN 16, odpowiednio oznakowanych niebieską taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem. Miejsce posadowienia zasuw wyraźnie oznakować w sposób zwyczajowo przyjęty dla tego typu urządzeń. Przejścia rurociągu pod nawierzchnią przejazdów i dróg zabezpieczyć rurą ochronną.
4. Wodomierz projektować na konsoli. Lokalizować go za pierwszą zewnętrzną ścianą w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci wynikające z normy PN-EN 1717:2002 oraz reduktor ciśnienia.

III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. Projektowany budynek musi znajdować się w stanie surowym zamkniętym.
2. Zakres obowiązków stron związanych z przyłączeniem nieruchomości do sieci wodociągowej oraz własność wybudowanego przyłącza określa umowa o przyłączenie do sieci wodociągowej, która jest załącznikiem do niniejszych warunków przyłączenia.
3. Budowa przyłączy wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Należy zlecić wykonanie projektu technicznego przyłącza uprawnionemu projektantowi, a następnie uzgodnić projekt w Urzędzie Gminy w Istebnej.
4. Budowa przyłączy wymaga zgłoszenia w Urzędzie Gminy w Istebnej min. 3 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.
5. Przed zasypaniem wykopu należy zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji wybudowanego przyłącza oraz sieci wewnętrznej..
6. Po zasypaniu, uporządkowaniu terenu należy zgłosić przyłączy do odbioru końcowego w Urzędzie Gminy w Istebnej, pok. 211 tel. +48 33 855 65 00, wew 50.
7. Włączenie do sieci wodociągowej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza.
8. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi Gmina Istebna.
9. Warunki dostawy wody z przyłączonej nieruchomości określi umowa o zaopatrzenie w wodę, którą należy podpisać do 7 dni od daty uruchomienia przyłącza. Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający własność nieruchomości.
10. Termin ważności warunków wynosi 2 lata.

Załączniki:

1. Umowa o przyłączenie do sieci wodociągowej


mgr Henryk Gazurek