


- UWAGI:
1. Przewody instalacji c.o. wykonać z rur wielowarstwowych tworzywowych łączonych za pomocą kształtek zaciskowych w systemie trójkowym.
 2. Podłączenie grzejników – 16 x 2,0 mm.
 3. Grzejniki montować na wysokości min. 10 cm nad posadzką.
 4. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową (instalacje wod-kan, elektryczne itd). Sposób posadowienia urządzeń wg. projektu konstrukcyjnego.
 5. Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
 6. Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobów budowlanych czy technologii należy traktować jako informację nt. oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych (art. 5 ust. Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoi na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego, lub nie gorszego od określonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z Inwestorem i projektantem.
 7. Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale projektanta i użytkownika, prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami oraz normami PN.
 8. Wszystkie przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego należy wykonać w klasie odpowiadającej odporności ogniowej danej przegrody (również w ewentualnych przegrodach p.poż. nie oznaczonych na podkładach architektonicznych).
 9. Wszelkie wątpliwości i niejasności należy wyjaśnić z projektantem. Obowiązuje forma pisemna.

Legenda:



przewody instalacji c.o. (Z+P)

nr pionu

- zawór kulowy
- zawór równoważący
- automatyczny odpowietrznik
- filtr siatkowy
- zawór regulacyjny 3–drogowy z siłownikiem
- pompa obiegowa

Jednostka projektowa: AAG An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. 32/ 331 16 17 fax. 32/ 334 71 69	Nazwa inwestycji: Budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanej w Istebnej, na dz. nr 789/13, 789/12, 789/9 i 735 Adres: 51600na Dzielece, jedn. ewid.: 240309_2 Istebna, obręb: 0001 Istebna, dz. nr: 789/13, 789/12, 789/9 i 735 Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	Projektant: mgr inż. Mirosław Wyderka uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarniej nr SLK2776/PW/00509 mgr inż. Lidia Wyderka uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarniej nr SLK4843/PO/00513 mgr inż. Zdzisław Klepura	Numer projektu: AAG_17_0024 Data: listopad 2017 Branda: sanitarna Skala rysunku: -----
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odsłonek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk	Tytuł rysunku: Schemat instalacji c.o. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie	Numer rysunku: co-04	