



Główne urządzenia w kotłowni:
1. kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 19 kW
3. podgrzewacz c.w.u. o poj. 140 litrów
4. neutralizator kondensatu
25. naczynie wzbiornicze c.o.
26. naczynie wzbiornicze c.w.u.

Numeracja urządzeń i armatury według zestawienia materiałów, załącznik nr 1

LEGENDA:

— obieg ciepłowniczy (kotłownia)—zasilanie
— obieg ciepłowniczy (kotłownia)—powrót
— woda zimna (napełnianie i uzupełnianie instalacji)
— c.w.u.
— cyrkulacja
— kable sterownicze z automatyki kotła

UWAGA:

Pod wszystkimi zaworami spustowymi, zaworami bezpieczeństwa oraz na wypływie z neutralizatora skroplin wykonać lejki z przerwą powietrzą i sprowadzić ze spadkiem do kratki wpustu podłogowego

● pompa
○ zawór kulowy gwintowany
● zawór zwrotny gwintowany
○ zawór spustowy
● zawór antyskażeniowy
□ zawór do napełniania zładu z reduktorem
○ zawór równoważący
○ filtr siatkowy
○ manometr
○ termometr
○ zawór bezpieczeństwa
□ filtr z osadnikiem

<div>Jednostka projektowa:</div> <div><div><div>AAG</div><div>An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@-a-ag.com.pl www.-a-ag.com.pl tel. 32/ 331 16 17 fax. 32/ 334 71 69</div></div></div>	<div>Nazwa inwestycji:</div> <div>Budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanej w Istebnej, na dz. nr 789/13, 789/12, 789/9 i 735</div> <div>Adres:</div> <div>Istebna Dzielec, jedn. ewid.: 240309_2 Istebna, obręb: 0001 Istebna, dz. nr: 789/13, 789/12, 789/9 i 735</div> <div>Inwestor:</div> <div>Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice</div>	<div>Projektant:</div> <div>mgr inż. Mirosław Wyderka uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej nr SLK/2778/PWOS/09</div> <div>Sprawdzający:</div> <div>mgr inż. Lidia Wyderka uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej nr SLK/4843/POOS/13</div> <div>Opracowanie:</div> <div>mgr inż. Izabela Klepura</div>	<div>Numer projektu:</div> <div>AAG_17_0024</div> <div>Data:</div> <div>listopad 2017</div> <div>Branża:</div> <div>sanitarna</div> <div>Skala rysunku:</div> <div>- - - - -</div>	
<div>Koordinacja proj.:</div> <div>mgr inż. arch. Konrad Odziomek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk</div>	<div>Tytuł rysunku:</div> <div>Schemat kotłowni olejowej</div>			<div>Numer rysunku:</div> <div>co-05</div>

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie