


LEGENDA (sieci elektryczne):

- Projektowana linia kablowe typu:
  - GLZ typu YKY 4x35 mm² – zasilanie obiektu
  - RG/POMP YKYżo 3x4mm² – zasilanie pompy zatapialnej
  - 3x(YKYżo 3x2,5) mm² – zasilanie bramy, furtki, pylonu
- Rura osłonowa
- ZZP – Zestaw złączowo–pomiarowy ZZP
- RPOŻ – Rozdzielnica wyłączenia pożarowego RPOŻ
- RAG1 – Rozdzielnica agregatu RAG
- RAG2 – Rozdzielnica agregatu RAG2
- kanalizacja kablowa
- studnia kablowa

UWAGA:

1. W przypadku demontażu istniejącego oświetlenia terenu, należy również zlikwidować istniejące linie kablowe zasilające niniejsze oświetlenie
2. Należy zdemontowac nieczynne urządzenia i linie kablowe.
3. Miejsca skrzyżowań z innymi sieciami należy zabezpieczyć rurami ochronnymi
4. Prace ziemne wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jednostka projektowa:<br>An Archi Group<br>ul. Chorzowska 64<br>44-100 Gliwice<br>biuro@a-ag.com.pl<br>www.a-ag.com.pl<br>tel. 32/ 331 16 17<br>fax. 32/ 334 71 69 | Nazwa inwestycji:<br>Rozbiórka budynku Posterunku Policji i garażu dwustanowiskowego oraz budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu, i niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanych w Kroczycach, przy ul. Batalionów Chłopskich, na dz. nr 2026/5 i 2026/27, 2027/1<br>Adres:<br>Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 23, jedn. ewid.: 241604_2 Kroczyce, obręb: 0008, Kroczyce Okupne, dz. nr: 2026/5, 2026/27, 2027/1<br>Inwestor:<br>Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach<br>ul. Lompy 19, 40-038 Katowice | Projektant:<br>mgr inż. Mariusz Szlenk<br>Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej nr SLK/4438/PWOE/13<br>Sprawdzający:<br>mgr inż. Michał Kretek<br>Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej nr SLK/4506/PWOE/12 | Numer projektu:<br>AAG_17_0021<br>Data:<br>listopad 2017<br>Branża:<br>elektryczna<br>Skala rysunku:<br>1:500 |
| Koordynacja proj.:<br>mgr inż. arch. Konrad Odziomek<br>mgr inż. arch. Anna Tkaczyk | Tytuł rysunku:<br>Sieci elektryczne. Zagospodarowanie terenu | | Numer rysunku:<br>EZ-01 |

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie