

DEMIURG <small>kompleksowa obsługa inwestycji</small>	SPRAWOZDANIE Z BADANIA	data 01.02.2017
DEMIURG SP. Z O.O SP. K. UL. LUBECKIEGO 2, 60-348 POZNAŃ	KRZYWA UZIARNIENIA - ANALIZA GRANULOMETRYCZNA (wg PN-EN 933-1:2000)	Zał. nr 8.1

NR OTWORU: 1

Analiza sitowa

OBIEKT:

Sosnowiec


NR PRÓBY: -

GŁĘBOKOŚĆ POBRANIA: 11,0 m p.p.t.

RODZAJ GRUNTU:

Ps

Piasek średni



sito	zawartość [%]	przech. [%]
40	0,0	100
25	0,0	100,00
10	1,8	98,20
2,0	3,6	94,62
1,0	7,0	87,65
0,5	10,6	77,04
0,25	39,3	37,77
0,1	25,0	12,82
0,063	7,5	5,37
0,063>	5,4	0,00