

DEMIURG <small>kompleksowa obsługa inwestycji</small>	SPRAWOZDANIE Z BADANIA	data 01.02.2017
DEMIURG SP. Z O.O SP. K. UL. LUBECKIEGO 2, 60-348 POZNAŃ	KRZYWA UZIARNIENIA - ANALIZA GRANULOMETRYCZNA (wg PN-EN 933-1:2000)	Zał. nr 8.2

NR OTWORU: 8

Analiza sitowa

OBIEKT:

Sosnowiec


NR PRÓBY: -

GLĘBOKOŚĆ POBRANIA: 12,0 m p.p.t.

RODZAJ GRUNTU:

Pd

Piasek drobny



sito	zawartość [%]	przech. [%]
40	0,0	100
25	0,0	100,00
10	0,0	100,00
2,0	0,5	99,49
1,0	0,6	98,89
0,5	5,1	93,76
0,25	34,9	58,85
0,1	38,7	20,16
0,063	11,8	8,32
0,063>	8,3	0,00