



<p>WAGA :</p> <p>Na całej długości instalacji C.O. przewody muszą być zaizolowane. Brak zaprojektowanej izolacji spowoduje sprawidlową pracę instalacji (niedogrzewanie pomieszczeń).</p> <p>Przewody instalacji CO prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszonoego, bruzdach ściennych i obudowie z płyt G-K psowo-Kartonowych. Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów po wierzchu ścian.</p> <p>Przejścia przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej przegród idowlanych.</p> <p>zejścia pionami przez stropy wykonać w klasie odporności ogniowej REI 60.</p> <p>zejścia przez ściany pomieszczeń 0.24 Garaż i 0.25 Mag Depozytów wykonać w klasie odporności ogniowej REI 120.</p> <p>zejścia przez ściany pomieszczeń 2.22 wentylatornia i 2.06 kotłownia wykonać w klasie odporności ogniowej REI 60.</p>	Projektował	mgr inż. Krzysztof Fiedler	<div> <div>  <div> <div>MA P-1257/PWRS/16</div> <div>bez ograniczeń w spec. instalacyjnej</div> </div> </div> <div> <div>09.2017</div> <div>PW</div> </div> </div>	<div> <div>inwestor:</div> <div>Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice</div> </div> <div> <div>zawieszca:</div> <div>Biuro w Komisariatu Policji przy ul. Proletariatu w Wątkowicach w instalacjach (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji) budowa wiat słupowych, murów oporowych, uchwytów terenu (nie pieszo-jedznych, drog wewnętrznych, chodników, miejsc postoju), przebudowę sieci ciepłowniczej oraz przebudowę chodnika.</div> </div> <div> <div>lokalizacja:</div> <div>Wątkowice ul. Proletariatu, działki nr 628/50, 628/49, 628/51 obręb.0001 Wątkowice</div> </div>			
	Opracował	mgr inż. Krzysztof Fiedler			09.2017	Skala 1:50	
	Nazwa rysunku	WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O. - RZUT PARTERU					
	<div> <div>Brzanka:</div> <div>SANITARNIA</div> </div> <div> <div>Nr. rys.</div> <div>CO/1</div> </div>						