

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN		
0.01	Komunikacja - K.1	25,92m
0.02	Magazyn uzbrojona 2	17,04m 3,78 m
0.03	Magazyn uzbrojona 1	15,10m 3,78 m
0.04	Komunikacja	8,15m 3,78 m
0.05	Magazyn wyposażenia NPP	26,54m 3,78 m
0.06	Komunikacja	8,45m 2,70 m
0.07	Magazyn sprzętu techn. policyjnej	41,96m 3,78 m
0.08	Magazyn sprzętu techn. policyjnej	21,19m 3,78 m
0.09	Magazyn sprzętu techn. policyjnej	21,19m 3,78 m
0.10	Magazyn sprzętu techn. policyjnej	41,96m 3,78 m
0.11	Pom. ćwiczenia bieżni interwencyjnych	219,20m 3,00 m
0.12	Sieniarnia	71,44m 3,00 m
0.13	Komunikacja	63,00m 2,70 m
0.14	Magazyn pom. ćwiczeń	15,13m 4,52 m
0.15	Pom. oczekiwania z salą instrukcyjną	21,26m 3,00 m
0.17	Podr. mas. uzbrojenia	6,38m 3,00 m
0.18	WC	5,63m 3,00 m
0.19	Sieniarnia	11,86m 3,00 m
0.20	Hala strażacka	235,77m 4,52 m
0.21	Komunikacja	4,65m 2,70 m
0.22	Komunikacja	4,97m 2,70 m
0.23	Magazyn narzędzi strażackich	12,02m 3,00 m
0.24	Pom. pierwszej pomocy medycznej	13,52m 3,00 m
0.25	Pokój instruktora	15,22m 3,00 m
0.26	Szafnia dla mężczyzn (bos.)	13,80m 3,00 m
0.27	Wezeł sanitarny	8,15m 3,00 m
0.28	Wezeł sanitarny	8,15m 3,00 m
0.29	Szafnia dla kobiet (bos.)	12,83m 3,00 m
0.30	Pom. na materiały niebezpieczne	23,53m 4,50 m
0.31	Pom. na materiały niebezpieczne	23,53m 4,50 m
0.32	Komunikacja	21,95m 2,70 m
0.33	Komunikacja	20,93m 2,70 m
0.34	Komunikacja - K.2	29,54m
0.35	Wezeł sanitarny	8,26m 2,50 m
0.36	Hot	112,44m 3,30 m
0.38	Pokój przyjęcia interesantów	13,30m 2,80 m
0.39	Pokój opiekuńcza z ubiorem	10,18m 2,80 m
0.40	Pokój stowarczenia sprzętu i materiałów policyjnych	44,44m 2,80 m
0.41	Aneks kuchenny	6,37m 2,50 m
0.42	WC męzyczny	8,72m 2,50 m
0.43	WC kobiet	5,13m 2,50 m
0.44	Komunikacja	14,57m 3,30 m
0.45	Sala konferencyjna	24,99m 2,80 m
0.46	Szafnia	9,70m 2,80 m
0.48	Komunikacja	15,13m 3,30 m
0.49	Komunikacja - K.3	27,02m
0.50	Wezeł sanitarny	7,08m 2,50 m
0.51	Szafnia	21,15m 2,50 m
0.52	Szafnia	8,43m 2,50 m
0.53	Wezeł sanitarny	5,57m 2,50 m
0.54	Komunikacja	46,73m 2,80 m
0.55	Aneks socjalny	20,20m 2,80 m
0.56	Pom. szatni hygieny	41,30m 2,80 m
0.57	Pomieszczenie Służby TelP	7,06m 2,80 m
0.58	Pokój Dyżurnego KMP Sosnowiec	41,47m 2,80 m
0.59	Pokój Zastępy Dyżurnego KMP Sosnowiec	19,07m 2,80 m
0.60	Pom. badania zawartości alkoholu	9,50m 2,80 m
0.61	Pok. Pomocnika Dyżurnego KMP Sosnowiec	22,46m 2,80 m
0.62	Pom. gospodarcza	7,51m 2,80 m
0.63	Podprzemysłowy magazyn broni	6,08m 2,80 m
0.64	Pom. wydawania broni	6,37m 2,80 m
0.65	Magazyn broni krótkiej	15,28m 2,80 m
0.66	Pom. gospodarcza	2,38m 2,50 m
0.67	Pom. gospodarcza	2,38m 2,50 m
0.68	Komunikacja	32,51m 2,80 m
0.69	Wezeł sanitarny	4,24m 2,50 m
0.70	Pom. sieci łączności	4,28m 3,67 m
0.71	Komunikacja - K.4	21,75m
0.75	Komunikacja	7,88m 3,40 m
0.76	Hala garażowa - 40 m.p.	1311,41m 3,90-4,40 m
0.77	Pom. gospodarcza	3,63m 3,00 m
0.78	Pokój przeszłowy 1-os.	3,47m 3,00 m
0.78a	Pokój przeszłowy 1-os.	3,38m2 3,00m
0.79	Pokój przeszłowy 1-os.	3,44m 3,00 m
0.80	Komunikacja	24,74m 3,00 m
0.81	Wezeł Sanitarny	5,39m 3,00 m
0.82	Depozyt	4,24m 3,00 m
0.83	Pom. przesłuchaw	10,21m 3,00 m
0.84	Pom. oddachu	7,35m 3,00 m
0.85	Komunikacja	9,00m 2,30-3,00 m
0.86	Mag. sprzętu NPP Sosnowiec	33,29m 3,90 m
0.86a	Pom. mas. na sprzęt wyposażenie teleośm.	25,31m 3,90 m
0.87	Pomieszczenie zasilańca gwarantowanego	17,50m 3,90 m
0.88	Rozdzielnia główna	17,39m 3,90 m
0.89	Magazyn przedmiotów wielkogabarytowych	73,44m
0.89a	Pom. przyłącza wody	4,76m 3,78 m



Schemat podłączenia klimakonwektora
 Mieszacz z zaworem regulacyjnym
 1 - filtr siatkowy
 2 - zawór regulacyjny
 Blok zaworowy z mieszaczem
 650,00 kg/h - nastawa zaworu regulacyjnego DN15
 - średnica

LEGENDA

- PROJEKTOWANA INSTALACJA C.T. - ZASILACZA KLIMAKONWEKTORY - ZASILANIE PROWADZONA POD STROPAMI
- PROJEKTOWANA INSTALACJA C.T. - ZASILACZA KLIMAKONWEKTORY - POWROT PROWADZONA POD STROPAMI
- PROJEKTOWANA INSTALACJA C.T. - ZASILACZA CENTRALNE WENT - ZASILANIE PROWADZONA POD STROPAMI
- PROJEKTOWANA INSTALACJA C.T. - ZASILACZA CENTRALNE WENT - POWROT PROWADZONA POD STROPAMI
- PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ŁODOWEJ ZASILACZA KLIMAKONWEKTORY - ZASILANIE PROWADZONA POD STROPAMI
- PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ŁODOWEJ ZASILACZA KLIMAKONWEKTORY - POWROT PROWADZONA POD STROPAMI
- WYWIETRZNA JEDNOSTKA KLIMATYZACJI
- ZEWNIETRZNA JEDNOSTKA KLIMATYZACJI
- PROJEKTOWANY KLIMAKONWEKTOR
- PROJEKTOWANY KLIMAKONWEKTOR
- PROJEKTOWANY KLIMAKONWEKTOR
- PROJEKTOWANY KLIMAKONWEKTOR
- WISZĄCE PRZEJŚCIE RUROCIĄGÓW INSTALACYJNYCH O ŚREDNICY WIĘKSZEJ NIŻ 4cm PRZEZ ŚCIANY WYDZIELNE POD WYNOŚC W KLASIE EI TYCH PRZEGRÓD
- PUNKT STYKÓW

UWAGI:

- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami. Wykonania mechaniczne wykonania (szkolenia, budownictwo-montażowe) opracowywany przez Instytut Techniki Budowlanej oraz załącznik wiedzy i szkoleni budowlanej.
- Blok wykonany na rysunku budowlanym elementu, którego zastosowanie wynika ze zmian lub powstania nowych przepisów i rozporządzeń w zakresie sztuk budowlanych nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności z zakresu wykonania elementów w poszczególnym i inwestorem a także z projektem i za jego zgodą.
- Każdy wkład projektowy należy rozpatrywać i rozstrzygać w dialogu z inwestorem w kontekście wszystkich warunków, które do tego składają się odnośnie i szczególnie mechanicznych części i elementów i części sztuk budowlanych.
- Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według potrzeb opisywanych w specyfikacji technicznej w dokumentach.
- Zaistniełe niegodziwość pomocy projektów architektonicznych i porównanie sposobami technicznymi w budownictwie.
- Wszystkie elementy konstrukcyjne, elementy wyposażenia, w szczególności elementy szkieletu i (szkolenia, szkielet, balkonów, i innych należy zamontować i wykonać i montować na podstawie danych technicznych i urządzeń musi odpowiadać normom bezpieczeństwa i być zgodne z odpowiednimi aktami i przepisami budowlanymi.
- Utwórki należy zamontować w części ogólnie projektu są integralną częścią konstrukcji.
- Wszystkie na rzutach przykładać elementy wyposażenia budynku i lokalów, w szczególności drzwi zewnętrzne, elementy armatury kuchennej (piekarnik, umywalki, szafki, brodziki prysznicowe) i kuchennej (blat, kuchenki i inne) i inne elementy wyposażenia budynku i lokalów, w których może być zamontowane wyposażenie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku i lokalach i nie stanowiących w obszarze gwarantowanego.
- Powierzchnie lokalów i elementów po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

INWESTOR Komenda Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 40-038 Katowice, ul. Lipczy 19

INWESTYTOR Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowej na działce 3634/1.

LOKALIZACJA Działka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Jankowskiego, Sosnowiec obszar 0510

STADIUM PW

RODZAJ PROJEKTOWANEGO ZAGADNIENIA

DEMURG
 ul. Lęborska 2
 41-500 Katowice
 tel. +48 41 662 11 41
 www.demurg.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODS.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Włodzisław Jankowski		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Justyna Jankowska		
SPRAWDZIŁ			
TREŚĆ RYS.			SKALA

RZUT KONDYGNACJI I INST. CT, WL
 1:100

DATA MAJ 2017 NR KONTRAKTU 001608
 BRZDZA WRESENY 00 NR RISURSU 001608
 CO.01