



ZESTAWIENIE ARMATURY  
DLA STUDNI WODOMIERZOWEJ

1. Przejście szczelne typu WGC dla rury  $\phi 110$  mm - INTEGRA Gliwice - 3 szt.
2. Mufa elektroporowa  $\phi 110$  PE - WAVIN - 3 szt.
3. Tuleja kohierzowa SDR17  $\phi 110/100$  z kołnierzem stalowym  $\phi 110/100$  - WAVIN - 4 szt.
4. Trójnik kohierzowy DN100/100 - HAWLE (nr kat. 0510) - 1 szt.
5. Wodomierz MWN - DN80 PN16 - PoWoGaz - 1 szt.
6. Wodomierz JS 16 Master C+ - DN40 PN16 - PoWoGaz - 5 szt.
7. Zasuwa kohierzowa DN100 - HAWLE (nr kat. 4000E) - 1 szt.
8. Zasuwa kohierzowa DN50 - HAWLE (nr kat. 4000E) - 1 szt.
9. Zwężka żeliwna dwukohierzowa DN100/80 - HAWLE (nr kat. 0540) - 2 szt.
10. Zwężka żeliwna dwukohierzowa DN100/50 - HAWLE (nr kat. 0540) - 2 szt.
11. Zwężka żeliwna dwukohierzowa FFR DN50/40 - MATERBUD - 2 szt.
12. Zwężka żeliwna dwukohierzowa DN50/25 - 1 szt.
- 12A. Zwężka żeliwna dwukohierzowa DN40/25 - 1 szt.
14. Króciec dwukohierzowy DN80 L=400 - HAWLE (nr kat. 0530) - 1 szt.
15. Króciec dwukohierzowy DN80 L=300 - HAWLE (nr kat. 0530) - 1 szt.
16. Króciec dwukohierzowy FF DN40 L=200 - TALIS POLSKA - 2 szt.
17. Łącznik amortyzacyjny DN80 - HAWLE (nr kat. 9810) - 1 szt.
18. Łącznik amortyzacyjny kohierzowy DN40 - DANFOSS - 1 szt.
19. Trójnik kohierzowy DN100/50 - HAWLE (nr kat. 0510) - 1 szt.
20. Trójnik kohierzowy DN50/40 - TALIS POLSKA - 1 szt.
21. Filtr siatkowy kohierzowy DN100 - HAWLE - 1 szt.
22. Filtr siatkowy kohierzowy DN50 - HAWLE - 1 szt.
23. Zawór antyskażeniowy typ BA DN100 - DANFOSS SOCLA - 1 szt.
24. Zawór antyskażeniowy typ EA DN50 - HAWLE - 1 szt.
25. Zawór napowietrzający - odpowietrzający DN25 - HAWLE (nr kat. 9876) - 1 szt.
26. Zawór napowietrzający - odpowietrzający DN100 - HAWLE (nr kat. 0530) - 1 szt.
27. Króciec dwukohierzowy DN100 L=100 - HAWLE (nr kat. 0530) - 1 szt.
28. Łuk kohierzowy DN100, kat. 90° - HAWLE (nr kat. 0550) - 1 szt.
29. Zawór kulowy 2" z kurkiem spustowym 3/8" - GIACOMINI - 1 szt.

UWAGA:

- 1) Podstawa studni prefabrykowana łącznie z dnem
- 2) Studnia betonowa o klasie betonu C40/50
- 3) Stopnie wazowe (jako kłamrowe) z przew. stalowych o średnicy 30mm pokryte tworzywem sztucznym o strukturze antypoślizgowej lub typowe stopnie szlache wg DIN1212E

<b>INWESTOR</b>	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lempy 19		
<b>INWESTYCJA</b>	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu		
<b>LOKALIZACJA</b>	dziśka 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec obchł 0010		
<b>STADIUM</b>	Projekt wykonawczy		
<b>SEKSTORY PRACOWNIA PROJEKCYJNA</b>	<b>DEMIURG</b> ul. Łowczego 2 40-038 Katowice, ul. Lempy 19 tel. 76 46 01 00 11 00 www.demiurg.pl		
<b>FUNKCJA</b>	MIEJ INOWISKO	NR UPK W SPEC.	PODPIS
<b>PROJEKTOWAŁ</b>	Inż. inż. Wojciech Janowski	Wzrost i masa ciała	Wzrost i masa ciała
<b>OPRACOWAŁ</b>	Inż. inż. Izabela Górska	Wzrost i masa ciała	Wzrost i masa ciała
<b>SPRAWDZIŁ</b>			
<b>TREŚĆ RYS.</b>			SKALA
<b>Studzienka wodomierzowa</b>			
<b>BRANŻA</b>	S	<b>RYTUWAŁ</b>	03
<b>LUTY 2017</b>		<b>NR KONTRAKTU</b>	001896
<b>WYKONAWCA</b>			<b>WARTOŚĆ</b>
			<b>S.05</b>