


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

ISNIERAJĄCA CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU
CSP – 30

 CZUJKA DYMU



UWAGA
Zabezpieczenie w rozdzielni należy oznaczyć
czerwoną tabliczką z napisem "CSP"

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
230V; 50Hz

Zacisk PE połączyć z systemem
ochronnym obietu (uziornem)

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
Nazwa zadania: Wykonanie węzłów sanitarnych, pomieszczeń serwerowni i klimatyzacji na III piętrze w budynku E Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Łompy 19		Główny projektant: dr inż. Krzysztof DEBOWSKI Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zr. ewid. 226/98	
Inwestycja: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Łompy 19, Katowice		Data: Lipiec 2007 Branża: Elektryczna	
Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Łompy 19, Katowice		Sprawdził: mgr inż. Jan GRUDZIEN Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zr. ewid. 100/92 i 228/98	
Typu rysunku: SCHEMAT ROZBUDOWY INSTALACJI WYKRYWANIA POŻARU		Numer rysunku: Ie-31 ark. 1/1	
Wszystkie niezgodności i niedociśności piśmem uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			
AAG s.c. Anarchi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44 100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax [032] 334 71 69		Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Oczoniek mgr inż. arch. Anna Tłaczka	