



- UWAGA:
1. INSTALACJĘ WYKONAĆ PRZEWODEM FTP kat.5e 4x2x0,5.
 2. Gniazda telefoniczne instalować na wysokości 0,8m

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:				
lp.	nazwa pomieszczenia	powierzchnia [m ²]	posadzka	uwagi
-1.K1	Klatka schodowa	10.99		
-1.K2	Klatka schodowa	6.94		
-1.01	Komunikacja	17.81		
-1.02	Pom. gospodarcze	29.64		
-1.03	Depozyt 1	14.45		
-1.04	Depozyt 2	22.61		
-1.05	Kotłownia	33.06		
-1.06	Komunikacja	36.62		
-1.07	Warsztat	16.14		
-1.08	Szatnia 1	8.86		
-1.09	Zespół sanitarny	5.29		
-1.10	Zespół sanitarny	5.29		
-1.11	Szatnia 2	9.41		
-1.12	Pom. gospodarcze	3.83		
-1.13	Magazyn	11.07		
-1.14	Archiwum 1	11.04		
-1.15	Archiwum 2	9.03		
-1.16	Archiwum 3	9.24		
-1.17	Magazyn podręczny	2.73		
	RAZEM	264.05		



**INWESTPROJEKT
KATOWICE**

"INWESTPROJEKT-KATOWICE"

40 - 87A KATOWICE, ul. Tysiąclecia 1
tel.: 254 14 41 / 193 254 05 29; e-mail: biuro@inwestprojekt.katowice.pl
NIP: 6344-013-42-57

OBIEKT	KOMISARIAT POLICJI Zabrze, ul. 3-go Maja 53	NR UM.	
TEMAT	REMONT BUDYNKU KOMISARIATU I POLICJI PRZY UL. 3-GO MAJA 53 W ZABRZU	DATA	09.2007
PLAN INSTALACJI TELEFONICZNEJ - I PIĘTRO			
PROJEKTOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR	NR RYS.
	J. Przyłudzki	644/82	BRANŻA, E
			SKALA 1:100

- WYŁĄCZNIK POJEDYŃCZY, P/T PODŚWIELANY
PRZELĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, P/T PODŚWIELANY
PRZELĄCZNIK SCHODOWY, P/T PODŚWIELANY
TABLICA ROZDZIELCZA
REB1 – REGULATOR PRĘDKOŚCI
GŁÓWNY WYŁĄCZNIK POŻAROWY
WENTYLATOR KANAŁOWY 230 V
KINKIET 2x60W
GNIAZDO WTYCZKOWE
GNIAZDO KOMPUTEROWE

- LEGENDA OPRAW:
A/2x36 – OPRAWA DO ŚWIEŁÓWEK, 2x36W Z ODBŁYŚNIKIEM PARABOLICZNYM
B/2x36 – OPRAWA DO ŚWIEŁÓWEK Z KOSZEM, 2x36W, HERMETYCZNA
C/2x18 – OPRAWA DO ŚWIEŁÓWEK Z KOSZEM, 2x18W, HERMETYCZNA
D/100 – OPRAWA KANAŁOWA DO ŻARÓWEK 100W
E/2x36AW – OPRAWA DO ŚWIEŁÓWEK 2x36W Z MODULEM AWARYJNYM
F/2x18AW – OPRAWA DO ŚWIEŁÓWEK 2x18W Z ODBŁYŚNIKIEM PARABOLICZNYM
G/150 – OPRAWA SODOWA, ZEWNĘTRZNA 1x150W
H/1x36 – OPRAWA DO ŚWIEŁÓWEK 1x36W