



UWAGA:  
1. INSTALACJĘ WYKONAĆ PRZEWODEM YDyp 3(4)x1,5 mm².  
2. ŁĄCZNIKI INSTALOWAĆ NA WYSOKOŚCI 1,15m

ZESTAWIENIE POMIESZCZE Nr:			
Lp.	nazwa pomieszczenia	powierzchnia m2/	posadzka
1.K1	KLATKA SCHODOWA	19,29	
1.K2	KLATKA SCHODOWA	15,31	
1.01	KOMUNIKACJA	58,04	
1.02	POKÓJ 1	32,71	
1.03	SEKRETARIAT	15,60	
1.04	POKÓJ 2	25,95	
1.05	POKÓJ 3	34,41	
1.06	POKÓJ 4	17,00	
1.07	POKÓJ 5	18,38	
1.08	POKÓJ 6	19,46	
1.09	POM.GOSPODARCZE	4,91	
1.10	POKÓJ 5	13,65	
1.11	POM.MAGAZYNOWE	10,52	
1.12	POKÓJ 6	11,05	
1.13	TOALETA 5	6,79	
1.14	TOALETA 6	5,71	
	<b>RAZEM</b>	<b>308,78</b>	

**"INWESTPROJEKT-KATOWICE"**  
40 - 874 KATOWICE, ul. Tytułowska 1  
tel.: 254 14 41 / fax: 254 05 28, skf.podst. 1766  
NIP 634-013-42-57

OBIEKT	KOMISARIAT I POLICJI Zabrze, ul. 3-go Maja 53	NR UM.	
TEMAT	REMONT BUDYNKU KOMISARIATU I POLICJI PRZY UL. 3-GO MAJA 53 W ZABRZU	DATA	09.2007
<b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA - PIĘTRO</b>			
PROJEKTOWAŁ	IMIE I NAZWISKO	PODPIS	NR RYS.
	J. Przyłudzki		<b>4</b>
			BRANŻA.
			e
			SKALA
			1:100

- WYŁĄCZNIK POJEDYŃCZY, P/T PODŚWIELANY  
PRZELĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, P/T PODŚWIELANY  
PRZELĄCZNIK SCHODOWY, P/T PODŚWIELANY  
TABLICA ROZDZIELCZA  
REB1 – REGULATOR PRĘDKOŚCI  
GŁÓWNY WYŁĄCZNIK POŻAROWY  
WENTYLATOR KANAŁOWY 230 V  
KINKIET 2x60W  
Gniazdo wtyczkowe  
Gniazdo komputerowe



- LEGENDA OPRAW:  
A/2x36 – OPRAWA DO ŚWIETLÓWEK, 2x36W Z ODBŁYŚNIKIEM PARABOLICZNYM  
B/2x36 – OPRAWA DO ŚWIETLÓWEK Z KOSZEM, 2x36W, HERMETYCZNA  
C/2x18 – OPRAWA DO ŚWIETLÓWEK Z KOSZEM, 2x18W, HERMETYCZNA  
D/100 – OPRAWA KANAŁOWA DO ŻARÓWEK 100W  
E/2x36AW – OPRAWA DO ŚWIETLÓWEK 2x36W Z MODUŁEM AWARYJNYM  
F/2x18AW – OPRAWA DO ŚWIETLÓWEK 2x18W Z ODBŁYŚNIKIEM PARABOLICZNYM  
G/150 – OPRAWA SODOWA, ZEWNĘTRZNA 1x150W  
H/1x36 – OPRAWA DO ŚWIETLÓWEK 1x36W