




1. INSTALACJĘ WYKONAĆ PRZEWODEM FTP kat. 5e 4x2x0,5.
2. GNIAZDA WTYCZKOWE KOMPUTEROWE INSTALOWAĆ NA WYSOKOŚCI 0,8m

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:				
lp.	nazwa pomieszczenia	powierzchnia m ² /	posadzka	waga
-1.K1	KLATKA SCHODOWA	10.99		
-1.K2	KLATKA SCHODOWA	6.94		
-1.01	KOMUNIKACJA	17.81		
-1.02	POM.GOSPODARCZE	29.64		
-1.03	DEPOZYT 1	14.45		
-1.04	DEPOZYT 2	22.61		
-1.05	KOTŁOWNIA	33.06		
-1.06	KOMUNIKACJA	36.62		
-1.07	WARSZTAT	16.14		
-1.08	SZATNIA 1	8.86		
-1.09	ZESPÓŁ SANITARNY	5.29		
-1.10	ZESPÓŁ SANITARNY	5.29		
-1.11	SZATNIA 2	9.41		
-1.12	POM.GOSPODARCZE	3.83		
-1.13	MAGAZYN	11.07		
-1.14	ARCHIWUM 1	11.04		
-1.15	ARCHIWUM 2	9.03		
-1.16	ARCHIWUM 3	9.24		
-1.17	MAGAZYN I PODRĘCZNY	2.73		
	RAZEM	264.05		



SPÓŁDZIELNIA PRACY

40 - 874 KATOWICE; ul. Tysiąclecia 1
tel.: 254 14 41/ fax 254 05 29; skr.poczt. 1766
NIP 634-013-42-57

OBIEKT	KOMISARIAT I POLICJI Zabrze, ul. 3-go Maja 53			NR UM.
TEMAT	REMONT BUDYNKU KOMISARIATU I POLICJI PRZY UL. 3-GO MAJA 53 W ZABRZU			DATA
PLAN INSTALACJI KOMPUTEROWEJ - PARTER				
PROJEKTOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS	NR RYS.
	J. Przyłudzki	644/82		10
				BRANŻA, E
				SKALA 1:100

WYŁĄCZNIK POJEDYŃCZY, P/T PODŚWIETLANY
PRZELĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, P/T PODŚWIETLANY
PRZELĄCZNIK SCHODOWY, P/T PODŚWIETLANY

TABLICA ROZDZIELCZA

REB1 – REGULATOR PREDKOŚCI

GRÓWNY WYRACZNIK POŻAROWY

WENTYI ATOP KANAK OMV 330 V

2000

ENCLOSURE
ENCLOSURE

ONIAZDO WITCZKOWE

GNIĄZDO KOMPUTEROWE

LEGENDA OPRAW:

- A/2x36 – OPRAWA DO ŚWIETŁÓWEK, 2x36W Z ODBŁYSNIKIEM PARABOLICZNYM
B/2x36 – OPRAWA DO ŚWIETŁÓWEK Z KOSZEM, 2x36W, HERMETYCZNA
C/2x18 – OPRAWA DO ŚWIETŁÓWEK Z KOSZEM, 2x18W, HERMETYCZNA
D/100 – OPRAWA KANAŁOWA DO ŻARÓWEK 100W
E/2x36AW – OPRAWA DO ŚWIETŁÓWEK 2x36W Z MODUŁEM AWARYJNYM
F/2x18AW – OPRAWA DO ŚWIETŁÓWEK 2x18W Z ODBŁYSNIKIEM PARABOLICZNYM
G/150 – OPRAWA SODOWA, ZEWNĘTRZNA 1x150W
H/1x36 – OPRAWA DO ŚWIETŁÓWEK 1x36W