



PKP UTRZYMANIE

WPLYNIEŁO 30.10.2017
NR 1825

Katowice 25.10.2017 r.

Region Utrzymania w Katowicach
Specjalista ds. paszportyzacji i uzgadniania dokumentacji
Sebastian Huss
e-mail: Sebastian.Huss@telkol.pl
tel. 32 710 14 51
Nr pisma:UTM4-504-747/2017

An Archi Group Sp. z o.o.
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice

Dotyczy: Uzgodnienia lokalizacji projektowanego budynku Posterunku Policji w Milówce przy ul. Dworcowej dz. nr 859/7 i elementów zagospodarowania terenu, a także na wykonanie prac ziemnych związanych z realizacją planowanej inwestycji przy terenach kolejowych, w odległości mniejszej niż określone w art. 53 Ustawy o transporcie kolejowym.

PKP Utrzymanie Sp. z o.o. w odpowiedzi na pismo nr AAG/17/0022/007 z dnia 12.10.2017r. (akceptacja wykazu opłat za uzgodnienia mail z dn. 17.10.2017r. godz. 16:43) zwraca mapę z naniesioną orientacyjnie trasą naszego kabla teletechnicznego wraz z zapasem i wstępnie uzgadnia zamierzenia projektowe dla zadania jw. z następującymi uwagami:

1. Występuje kolizja (skrzyżowanie) projektowanej budowy Posterunku Policji z naszym kablem teletechnicznym. Jest to kabel ziemny typu TKM ułożony na głębokości 0,8 – 1,2 m. Głębokość ta mogła ulec zmianie na wskutek prac niwelacyjnych terenu.
2. W opracowywanym projekcie branżowym należy uwzględnić przebudowę naszego kabla oraz wykonanie zabezpieczeń i odległości przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z naszym kablem zgodnie z obowiązującymi w tym względzie normami i przepisami prawa. Projekt ten należy uzgodnić w tutejszym Regionie Utrzymania
3. Trasa przebudowanego kabla musi być usytuowana z zastrzeżeniem, że nie będzie to generowało kosztów dotyczących opłat związanych z zapewnieniem służebności przesyłu i dostępu do w/w kabla.
4. W celu uzyskania dodatkowych informacji technicznych związanych z rodzajem i przebiegiem naszej infrastruktury na przedmiotowym odcinku oraz wstępnym uzgodnieniem projektowanych rozwiązań prosimy o kontakt z Kierownikiem Zespołu panem Markiem Płonką tel. 697 045 485; e-mail: Marek.Plonka@telkol.pl.

Ponadto informujemy, że wystąpienie o nadzór techniczny należy kierować na adres tut. Regionu Utrzymania w Katowicach 40-078 Katowice, ul. Sądowa 7 (e-mail: Wieslaw.Ignatiuk@telkol.pl) z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Z poważaniem

**DYREKTOR REGIONU
UTRZYMANIA**

Wiesław Ignatiuk
Wiesław Ignatiuk

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
SKALA 1:500



PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - SKALA 1:500