



PKP UTRZYMANIE

Katowice 13.06.2017 r.

Region Utrzymania w Katowicach
Specjalista ds. paszportyzacji i uzgadniania dokumentacji
Sebastian Huss
e-mail: Sebastian.Huss@telkol.pl
tel. 32 710 14 51
Nr pisma: UTM4-504-419/2017

Pan
Cezary Czuba
Naczelnik Wydziału Teleinformatyki
KWP w Katowicach
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

Dotyczy: Uzgodnienie warunków technicznych przebudowy kabla teletechnicznego TKD wł. PKP Utrzymanie Sp. z o.o. przechodzącego przez działkę 859/7 obręb 0003 Milówka w Milówce.

PKP Utrzymanie Sp. z o.o. w odpowiedzi na pismo nr WTI-ZOST-0151-132/234/17/JM z dnia 12.06.2017r. uzgadnia przebudowę naszego kabla teletechnicznego poprzez ułożenie nowego kabla do nowobudowanej kanalizacji kablowej. Prosimy, aby złącza zaprojektować w taki sposób, by znalazły się w studzienkach kablowych.

Ponadto wyrażamy zgodę na zamianę kabla teletechnicznego typu TKD poprzez wykonanie wstawki kablowej kablem typu XzTKMXpw 25x4x0,8.

Projekt przebudowy naszego kabla teletechnicznego należy uzgodnić w tutejszym Regionie Utrzymania.

Sprawy techniczne prosimy na bieżąco uzgadniać z Kierownikiem Zespołu panem Markiem Płonką tel. 697 045 485; e-mail: Marek.Plonka@telkol.pl.

Z poważaniem

DYREKTOR REGIONU
Utrzymania

Wiesław Ignatiuk

W. Kryśka
do wykończenia
13.06.2017
NA CZELNIK
WYDZIAŁU TELEINFORMATYKI
KWP W KATOWICACH
mł. insp. mgr inż. Cezary CZUBAJ

P. J. Muszczek
2017-06-20
KWP W KATOWICACH
WYDZIAŁ TELEINFORMATYKI
13.06.17
WTI-2017-0151-132/237/17

Przesłano e-mail na adres: jaroslaw.muszczyk@ka.policja.gov.pl



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH

WYDZIAŁ TELEINFORMATYKI

POLSKA 40-038 Katowice, ul. Lompy 19, tel. (32) 2001870, fax (32) 2002265, e-mail: teleinformatyka@ka.policja.gov.pl

L.dz. WTI-ZOST - 0151- 132 / 234 /17/JM

Katowice, dn. 12 06. 2017

Pan
Wiesław Ignatiuk

Dyrektor
Regionu Utrzymania
w Katowicach
PKP Utrzymanie sp. z o.o.

dotyczy: warunków technicznych na przebudowę kabla teletechnicznego TKD przechodzącego przez działkę nr 859/7 obręb 0003 Milówka

W nawiązaniu do pisma nr ref. UTM4-504-1048/2016 z dnia 17.01.2017 proszę Pana Dyrektora o wydanie warunków przebudowy kabla przechodzącego przez działkę 859/7 w Milówce.

Jednocześnie ze względu na wymiary działki proponuję wybudowanie kanalizacji kablowej i przesunięcie kabla w kierunku ulicy (odsunięcie od torów). Umieszczenie kabla w kanalizacji teletechnicznej umożliwi dostęp do kabla bez konieczności odkopywania i rezerwacji dwumetrowego pasa wzdłuż jego przebiegu.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie wstawki (ze względu na wydłużenie trasy) z kabla w osłonie igielitowej bez konieczności stosowania opancerzenia. Ze względu na problemy z możliwością zakupu kabla TKD o średnicy żył $\Phi=1,2$ mm proszę Pana Dyrektora o wyrażenie zgody na wykonanie wstawki kablem o średnicy żył $\Phi=0,8$ mm.

Proszę o traktowanie sprawy jako pilnej, ponadto informuję, że koszty przebudowy zostaną pokryte ze środków Policji.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie upoważniony jest mł. insp. Cezary Czubaj tel. 32 200 18 00.

NACZELNIK
WYDZIAŁU TELEINFORMATYKI
KWP W KATOWICACH
mł. insp. mgr inż. Cezary CZUBAJ