



Główne urządzenia w kotłowni:

1. kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 19 kW
3. podgrzewacz c.w.u. o poj. 140 litrów
4. neutralizator kondensatu
25. naczynie wzbiorcze c.o.
26. naczynie wzbiorcze c.w.u.

LEGENDA:

- obieg ciepłowniczy (kotłownia) – zasilanie
- obieg ciepłowniczy (kotłownia) – powrót
- woda zimna (napełnianie i uzupełnianie instalacji)
- c.w.u.
- cyrkulacja
- kable sterownicze z automatyki kotła

UWAGA:

Pod wszystkimi zaworami spustowymi, zaworami bezpieczeństwa oraz na wypływie z neutralizatora skroplin wykonać lejki z przerwą powietrzem i sprowadzić ze spadkiem do kratki wpustu podłogowego

- pompa
- zawór kulowy gwintowany
- zawór zwrotny gwintowany
- zawór spustowy
- zawór antyskażeniowy
- ⊠ zawór do napełniania zładu z reduktorem
- zawór równoważący
- filtr siatkowy
- manometr
- termometr
- zawór bezpieczeństwa
- filtr z osadnikiem

Jednostka projektowa: AAG An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. 32/ 331 16 17 fax. 32/ 334 71 69	Nazwa inwestycji: Budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (w tym fragmentem sieci wodociągowej) i drogową, zlokalizowanej w Milówce na dz. nr 859/7, 859/4, 1133, 4082, 4108 Adres: Milówka, ul. Dworcowa, jedn. ewid.: 241709_2 Milówka, obręb: 0003 Milówka, dz. nr: 859/7, 859/4, 1133, 4082, 4108 Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	Projektant: mgr inż. Mirosław Wyderka uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej nr SLK/2778/PWOS/09 Sprawdzający: mgr inż. Lidia Wyderka uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej nr SLK/4943/POOS/13 Opracowanie: mgr inż. Izabela Klepura	Numer projektu: AAG_17_0022 Data: luty 2018 Branża: sanitarna Skala rysunku: --- Numer rysunku: co-05
Tytuł rysunku: Schemat kotłowni olejowej			
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			