


UWAGI:

- 1. Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu
- 2. Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń wg. proj. architektonicznego
- 3. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
- 4. Przewody prowadzone będą:
 - pod posadzką
 - w brzdach ściennych
 - w ściankach instalacyjnych / obudowach z K-G
 - przestrzeni sufitu podwieszanego
- 5. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
- 6. Przy przejściu przez ściany oddzielenia p-poż. zabudować zabezpieczenia przeciwpożarowe:
 - dla rur palnych osłonę ogniochronną
 - dla rur niepalnych masę elastyczną ogniochronną
- 7. Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i schematami

LEGENDA:

- proj. przewód wody zimnej
- proj. przewód wody ciepłej
- proj. przewód wody cyrkulacyjnej
- Pw1 pion instalacji wodociągowej
- umywalka
- umywalka przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- zlew gospodarczy
- zlewozmywak 1-komorowy z rusztem ociekowym
- miska ustępowa
- miska ustępowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- natrysk
- Z.Z. zawór ze złączką do węża
- wpust podłogowy



Jednostka projektowa: AAG An Archi Group ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. 32/ 331 16 17 fax. 32/ 334 71 69	Nazwa inwestycji: Budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (w tym fragmentem sieci wodociągowej) i drogową, zlokalizowanej w Milówce na dz. nr 859/7, 859/4, 1133, 4082, 4108	Projektant: mgr inż. Mirosław Wyderka uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarniej nr SLK/2776/PWOS/09	Numer projektu: AAG_17_0022
	Adres: Milówka, ul. Dworcowa, jedn. ewid.: 241709_2 Milówka, obręb: 0003 Milówka, dz. nr: 859/7, 859/4, 1133, 4082, 4108	Sprawdzający: mgr inż. Lidia Wyderka uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarniej nr SLK/4943/POOS/13	Data: luty 2018
	Investor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	Opracowanie: inż. Karolina Skroboł	Branża: sanitarna
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odiomek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk	Tytuł rysunku: Rzut parteru - instalacja wodociągowa	Skala rysunku: 1:100	Numer rysunku: wk-01

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie