



Zestawienie powierzchni		
Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia
Piwnica		
-1.01	Magazyn	8,48 m2
-1.02	Magazyn	18,29 m2
-1.03	Magazyn	22,78 m2
Piwnica razem		49,55 m2
Wszystkie kondygnacje		252,69 m2

UWAGI:

- INSTALACJĘ PROWADZIĆ W LISTWACH ELEKTROINSTALACYJNYCH PCV LN 60x40 ORAZ LN 25x17
- KASETY STEROWNICZE, REGULATORY, TERMOSTATY MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 1,4m.

Układ wywiewny W6

WW6	Wentylator TD-500/160 SILENT HS, P=50W, I=0,22A	
GWW6	Kaseta sterownicza typ RMQ-Titan, elementy stykowe NO, NC, Lampka syg. zielona w puszcze natynkowej	

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukacja bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04-02-1994. Dz.U. Nr poz. 83 z dnia 23-02-1994.			PAWEŁ PUDEŁKO 38-400 Krosno ul. Tkacka 28 NIP: 684 209 09 98 email: grupa_box@wp.pl tel: 698 691 636			GRUPA BOX ARCHITEKCI	
Obiekt: Remont i modernizacja budynku nr 7 na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17	Projektant: mgr inż. Tomasz RADOŃ upr. nr PDK/0116/POOE/07	Podpis: <i>T. Radon</i>	Treść rysunku: Instalacje elektryczne układów wentylacji mechanicznej - piwnica				
Adres: 41-068 Katowice, ul. Koszarowa 17			Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY				
Inwestor: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH 41-068 Katowice, ul. Lompy 19	Sprawdzający		Branża: ELEKTRYCZNA	Data: grudzień 2013	Skala: 1:50	Nr rysunku: E/09	