



- UWAGA:**
- stal konstrukcyjna klasy S235
 - wymiary projektowanych elementów zweryfikować na budowie
- Technologia naprawy
- odkuć tynk w narożniku ściany na całej wysokości pomieszczenia
 - odkuć tynk w narożniku w miejscu zarysowania na zewnątrz budynku
 - wykonać uzupełnienie rysy za pomocą iniekcji cementowej
 - po związaniu iniekcji obsadzić element WZ1 i sprężyć
 - obsadzić elementy WZ2
 - element C100 nr 3,4,5,6 obsadzić w bruździe, po skręceniu otynkować

Nazwa obiektu:	Remont i modernizacja budynku nr 7 na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17		
Lokalizacja obiektu:	Katowice, ul. Koszarowa 17		Branża: K
Inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji Katowice, ul. Lompy 19		
Temat rysunku:	WZMOCNIENIE ŚCIAN PARTERU - SZCZEGÓŁ		Skala: 1:25
Opracował:	mgr inż. Mieszko Pasowicz PDK/0169/PWOK/08		Nr rys: K1.1
Sprawdził:			12. 2013