

Temat kontroli: *Podjmowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.*

Podmiot kontrolowany: Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie, z siedzibą w Myszkowie, przy ul. Kościuszki 105.

Tryb kontroli: zwykły/~~uproszczony~~¹

Rodzaj kontroli : planowa/~~pozaplanowa~~²

Skierowanych w wyniku kontroli	Wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	BRAK
	Wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	BRAK
	Wniosków o wdrożenie czynności wyjaśniających w trybie rozdziału 10 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji	BRAK
	Zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	BRAK
	Innych zawiadomień	BRAK

Wynik kontroli : ~~pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych uchybień, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.~~³

1. Niewłaściwe skreślić

2. Niewłaściwe skreślić

3 Niewłaściwe skreślić

Uzyskane efekty z kontroli:

I. Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, usprawnienie procedur, zmiany organizacyjne, postulaty dot. zmiany przepisów prawnych:

- zainicjowanie wprowadzenia przez Komendanta Powiatowej Policji w Myszkowie Decyzji 13/2024 z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie: organizacji służby przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie, która zawierała zaktualizowany regulamin ochrony przeciwpożarowej,
- zaktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie oraz dla Komisariatu Policji w Koziegłowach wraz z załącznikami w postaci planów obiektów.

II. Rezultaty finansowe:

- BRAK _____

ujawnione nieprawidłowości i zalecenia

lp	<u>nieprawidłowość</u>	<u>Treść zalecenia</u>
1.	Brak w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku KPP w Myszkowie oraz KP w Koziegłowach danych dotyczących sposobu zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji.	Odstąpiono od sformułowania zaleceń w tym zakresie, ponieważ zaktualizowano instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie oraz dla Komisariatu Policji w Koziegłowach wraz z załącznikami w postaci planów obiektów. Zobowiązano Pana Komendanta do poinformowania o stopniu zapoznania funkcjonariuszy i pracowników ze zaktualizowanymi: instrukcjami oraz regulaminem ochrony przeciwpożarowej.
2.	Brak w planach obiektów KPP w Myszkowie oraz KP w Koziegłowach stanowiących załączniki do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego niektórych elementów wymaganych przepisem.	
3.	Nieuzasadniony brak zapoznania z zapisami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i regulaminu ochrony przeciwpożarowej funkcjonariusza Wydziału Prewencji oraz funkcjonariusza Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Myszkowie.	
4.	Niewłaściwe oznakowania (znakami zgodnymi z Polskimi normami) dróg ewakuacyjnych w budynku KPP w Myszkowie oraz budynku KP w Koziegłowach.	
5.	Niezwarcie w protokole z przeglądu stanu bezpieczeństwa informacji na temat braku aktualnego przeglądu przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz błędnego wskazania daty badania i pomiarów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.	
		Zapewnić właściwe oznakowanie (znakami zgodnymi z Polskimi normami) dróg ewakuacyjnych w budynku KPP w Myszkowie oraz budynku KP w Koziegłowach.
		Wzmóc nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez Nieetatowego Inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej, w szczególności, co do których stwierdzono nieprawidłowości, zobowiązując go do ich rzetelnej realizacji i prawidłowego (kompletnego) dokumentowania ustaleń poczynionych w ich ramach, celem umożliwienia podejmowania w tym zakresie niezwłocznych i adekwatnych decyzji.

Naczelnik
Wydziału Kontroli
KWP w Katowicach
mł. insp. Wioleta Jasińska
(podpis na oryginale)